

Zbir klavzul za požarno zavarovanje

Klavzule, navedene v tem zbiru, se po proučitvi rizika, ki se zavaruje, vpišejo v polico. Klavzule iz I. točke so obvezne, klavzule iz II. točke se uporabijo, če obstaja in je vgrajena protipožarna zaščita ali obstajajo druge okoliščine, ki omogočajo priznanje popustov na zavarovalno premijo. Klavzule iz III. točke pa se uporabijo na podlagi dogovora z zavarovancem. Klavzule iz IV. točke se uporabljajo za ureditev posebnih zavarovanj.

I. OBVEZNE KLAUZULE

101. Naprave za kurjenje s plinom in gorilnim oljem

- (1) Če se uporablja za kurjenje plin ali gorilno olje, morajo naprave za kurjenje ter parni kotli ustrezati standardom in predpisom.
- (2) Zavarovanec je dolžan napravo za kurjenje in kotel redno, najmanj pa enkrat letno, tehnično pregledovati in sproti odpravljati morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
- (3) Če zavarovanec prekrši eno od obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

102. Opekarne s tunelskimi pečmi

Tunelske peči opekarn morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- (1) Gornji strop na tunelskih pečeh mora biti betonski ali iz drugega ognjevarnega materiala.
- (2) Oljni oziroma plinski gorilnik mora biti opremljen s termostatom.
- (3) Cisterne za gorilno olje morajo biti zunaj objekta, kjer je tunelska peč. Nad tunelskimi pečmi sme biti izključno enodnevna zaloga olja (maksimalna količina 1000 l), ki je postavljena nad cono hlajenja. Temperatura ne sme znašati več kot 80 stopinj (termostatska kontrola).
- (4) Cevovodi morajo biti nameščeni tako, da gorivo v primeru okvare po gravitacijskem zakonu odteka z območja peči.
- (5) Olje ali plin olja morata dotekati po pritrdjenih ceveh, nikakor pa ne po gumijastih ali plastičnih ceveh.
- (6) V primeru izpada električnega toka mora biti zagotovljeno, da se toplota, ki se nahaja v gornjem delu peči, odvaja na prosto in to tako, da ne pride do akumuliranja toplote.
- (7) Če zavarovanec prekrši eno od obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

103. Varovanje gumijastih raztopin ipd.

- (1) Po končanem delu je treba posode, v katerih so ostanki gumijastih raztopin in podobnih snovi, zapreti z dobro prilagajočim se kovinskim pokrovom.
- (2) Če zavarovanec ne spoštuje te obveznosti in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

104. Uskladiščenje žvepla

- (1) V skladišču žvepla morajo biti jekleni deli gradbene konstrukcije, ki prihaja v dotik z žveplom, pravilno ozemljeni. Enako velja tudi pri uskladiščenju tekočega žvepla v kotlih in cisternah.
- (2) Če zavarovanec skladišča nima urejenega po zahtevah te klavzule in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

105. Uskladiščenje jute in kokosa

- (1) Surovi material mora biti uskladiščen le v za to določenih ločenih objektih ali v prostorih, ki so namenjeni za glavno proizvodnjo, vendar morajo biti ti prostori ognjevarno ločeni od ostalih prostorov.
- (2) V prostorih, kjer poteka proizvodnja, sme biti le toliko surovega materiala, kolikor ga je potrebno za proizvodnjo preje in gotovega blaga v 24 urah.
- (3) Dovoljeno je predelati le odpadke lastne proizvodnje, ki jih je treba hraniti v ognjevarnih posodah.
- (4) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

106. Predilnice bombaža in volne

- (1) Za razmaščanje surovin za predenje se smejo uporabljati le (za to) ustrezne snovi.
- (2) Zamaščen material za predenje, neočiščeni odpadki in nesortirane krpe se morajo uskladiščiti le v prostorih, ki so ognjevarno ločeni od predilnice. Količina nepredelanega zamaščenega materiala za predenje ne sme biti večja, kot je potrebno za normalen pričetek dela. Po prenehanju obratovanja pa je treba ta material uskladiščiti v posebnih požarno varnih hraniščih.
- (3) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

107. Sodi, kadi

- (1) Žganje in smoljenje sodov ter kadi se mora opravljati ali v posebni požarno ločeni stavbi, požarno ločenem prostoru ali na prostem. Ti ukrepi pa niso potrebni, če se smola topi s pomočjo pare.
- (2) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

108. Sušilnice žita in koruze

- (1) Sušilnica mora biti opremljena z akustično alarmno napravo, ki prične delovati, čim se temperatura suhega zraka dvigne prek določene meje (za sušenje žita 70 stopinj Celzija, za sušenje koruze 90 stopinj Celzija pri izhodu suhega zraka iz grelne komore). Pred vsako uporabo sušilnice je potrebno prej preveriti delovanje alarmne naprave. Sušilnica ne sme pričeti z obratovanjem, če alarmna naprava ni brezhibna.
- (2) Vse dele zgradbe, kakor tudi sušilno napravo, posebno pa še cevi za dovajanje in odvajanje zraka, je potrebno vsakodnevno očistiti prahu. Žito in koruzo, ki sta v procesu sušenja ostala v ceveh in sušilni komori, je treba takoj odstraniti.
- (3) Cevi za dovod zraka je treba očistiti najmanj enkrat tedensko.
- (4) Deli sušilnice, skozi katere prihaja tople zrak, morajo biti najmanj 1 m oddaljeni od uskladiščenega blaga.
- (5) Vsi prostori sušilnice morajo biti opremljeni z uporabnimi gasilnimi aparati.
- (6) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

II. KLAUZULE O PRIZNANJU POPUSTOV NA ZAVAROVALNO PREMIJO

201. Sprinklerska naprava (vodni tuš)

- (1) Če so zavarovane stvari protipožarno zaščitene s sprinklersko napravo, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovanec je upravičen do omenjenega popusta le, če sprinklerska naprava in njeno vzdrževanje ustrezata zahtevam iz te klavzule.
- (2) Naprava, dovod in količina vode morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom za sprinklerje.
- (3) Zavarovanec mora skrbeti za redno vzdrževanje vgrajene sprinklerske naprave v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil. Vzdrževanje lahko izvajajo le pooblaščenči serviserji ali vzdrževalci.
- (4) Zavarovanec mora v skladu z veljavnim pravilnikom o pregledu in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o pregledu in brezhibnem delovanju sprinklerske naprave in ga na zahtevo zavarovalnice posredovati njej.
- (5) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

202. Naprava za gašenje s suhim prahom

- (1) Če so zavarovane stvari protipožarno zaščitene z napravo za gašenje s suhim prahom, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno

premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovanec je upravičen do omenjenega popusta le, če naprava in njeno vzdrževanje za gašenje s suhim prahom ustrežata zahtevam te klavzule.

- (2) Za napravo za gašenje s suhim prahom se šteje naprava, ki je čvrsto vgrajena na enem mestu ter ima eno ali več posod s prahom za gašenje, ki so pod pritiskom. Pri uporabi te naprave pritisk, ki je v posodi, vpihuje prah skozi cev v prostor, ki ga je zajel požar. Posode s prahom morajo biti urejene tako, da v primeru požara vpihnejo v prostor najmanj 0,6 kg prahu za gašenje na m³ in to v največ 30 sekundah.
- (3) Prostori, ki so zaščiteni s tako napravo, morajo biti požarno varno ločeni od sosednjih prostorov.
- (4) Zavarovanec mora skrbeti za redno vzdrževanje vgrajene naprave za gašenje s suhim prahom v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil. Vzdrževanje lahko izvajajo le pooblašteni serviserji ali vzdrževalci.
- (5) Zavarovanec mora v skladu z veljavnim pravilnikom o pregledu in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o pregledu in brezhibnem delovanju naprave za gašenje s suhim prahom in ga na zahtevo zavarovalnice posredovati njej.
- (6) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

203. Naprava za avtomatsko javljanje požara

- (1) Če so zavarovane stvari protipožarno zaščitene z napravo za avtomatsko javljanje požara, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovanec je upravičen do omenjenega popusta le, če naprava za avtomatsko javljanje požara in njeno vzdrževanje ustrežata zahtevam te klavzule.
- (2) Naprava za avtomatsko javljanje požara mora ustrezati veljavnim tehničnim predpisom za te naprave.
- (3) Zavarovanec mora skrbeti za redno vzdrževanje vgrajene naprave za avtomatsko javljanje požara v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil. Vzdrževanje lahko izvajajo le pooblašteni serviserji ali vzdrževalci.
- (4) Naprava ne sme biti nikoli izključena, torej tudi ne v času, ko se v zavarovanih prostorih ne dela. Vsa morebitna popravila je treba opraviti podnevi.
- (5) Zavarovanec mora v skladu z veljavnim pravilnikom o pregledu in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o pregledu in brezhibnem delovanju naprave za avtomatsko javljanje požara in ga na zahtevo zavarovalnice posredovati njej.
- (6) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

204. Kontrolne ure

- (1) Če so zavarovane stvari protipožarno zaščitene s sistemom kontrolnih ur, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovanec je upravičen do omenjenega popusta le, če sistem kontrolnih ur in njegovo vzdrževanje ustrežata zahtevam te klavzule.
- (2) Kontrolne ure so specialne ure, ki so fiksno pričvrščene na potencialno "nevarnih" mestih na območju, kjer so zavarovane stvari. Ta mesta odredi zavarovanec v soglasju z zavarovalnico.
- (3) Kontrolne ure morajo biti konstruirane tako, da na kontrolnem traku ali računalniškem zapisu zabeležijo čuvajev dotik s ključem. Lahko pa so konstruirane tudi tako, da na posebnih kontrolnih kartonih, ki jih ima čuvaj, zabeležijo čas in oznako kontrolne ure.
- (4) Kontrolne trakove, kontrolne kartone ali računalniške zapise mora vsako jutro pregledati zavarovančeva odgovorna in zadolžena oseba z namenom, da se preverijo čuvajevi obhodi.
- (5) Zavarovanec je dolžan vsakih 6 mesecev pregledati in preveriti delovanje vseh kontrolnih ur.
- (6) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

205. Kontrolni TV sistem

- (1) Če so zavarovane stvari protipožarno zaščitene s kontrolnim TV sistemom, ki deluje senzorsko in računalniško podprto, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovanec je upravičen do omenjenega popusta le, če kontrolni TV sistem in njegovo vzdrževanje ustrežata zahtevam te klavzule.
- (2) Sistem mora delovati neprekinjeno in tako, da preko njega čuvaj iz enega centra s pomočjo TV kamer ali senzorjev, TV ali računalniškega ekrana optično nadzoruje ogrožena mesta, kjer so zavarovane stvari. Ta mesta odredi zavarovanec v soglasju z zavarovalnico.
- (3) Kamere se morajo vključevati v takih časovnih presledkih, da se lahko pravočasno ugotovi začetek požara oz. začetek nastanka druge škode.

- (4) Zavarovanec mora redno vzdrževati cel sistem, se dosledno držati navodil proizvajalca te opreme in stalno preverjati sposobnost baterij, ki zagotavljajo obratovanje naprave tudi, če odpove dobava električnega toka iz javnega omrežja.
- (5) Zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o vsaki škodi na sistemu, ki je ni moč popraviti v 24 urah. Sicer pa je treba vsa morebitna popravila opraviti podnevi.
- (6) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, sme zavarovalnica zahtevati povračilo priznanega popusta na premijo.

206. Popolnoma avtomatski mlini žita in koruze

- (1) Pri zavarovanju popolnoma avtomatskih mlinov, ki so opremljeni in delujejo v skladu z določbami te klavzule, se po veljavnem premijskem ceniku prizna popust na zavarovalno premijo, ki je vpisan v polico.
- (2) Od uskladiščenja zrnja v mlinu do polnitve gotovih mlevskih izdelkov (otrobi, zdrob, moka) v vreče ni nobenega ročnega dela.
- (3) Čiščenje zrnja se opravlja v strojih, ki izločajo iz zrnja vse večje in manjše primesi (aspirator).
- (4) Po opravljenem aspiriranju, to je še pred prvim sortiranjem, se zrnje izpostavi delovanju magnetov (po možnosti trajni magnet).
- (5) Obstajati mora pralnica zrnja.
- (6) Če obstaja sušilnica za vlažno in oprano zrnje, mora biti ta opremljena s sodobnimi napravami (izvori toplote, para, topla voda, pokazatelj temperature, regulator temperature).
- (7) Pri mletju odpadkov mora biti vključen magnet za odstranitev morebitnih kovinskih tujkov, prostor, kjer se meljejo odpadki, mora biti požarno varno ločen od ostalih prostorov mlina. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni tudi takrat, kadar se opravlja mletje odpadkov v "koperaju" ali če so transportni elementi (cevi), ki vodijo k strojem za mletje odpadkov, iz pločevine.
- (8) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

207. Mirovanje obratovanja

- (1) Če je proizvodni obrat dalj časa (najmanj 3 mesece) zunaj obratovanja oziroma v mirovanju, se v skladu z določbami te klavzule po veljavnem premijskem ceniku prizna popust na zavarovalno premijo, ki je vpisan v polico.
- (2) Vse stroje, naprave in aparate, ki so zunaj obratovanja, je treba takoj po prekinitvi obratovanja temeljito očistiti in konzervirati. Električni tok za njihovo napajanje je treba izključiti.
- (3) Po prekinitvi obratovanja je treba vse prostore temeljito očistiti, smeti in odpadke pa takoj odstraniti.
- (4) Gasilne naprave morajo biti redno vzdrževane in v uporabnem stanju.
- (5) V obratu mora biti zagotovljen stalni nadzor.
- (6) Čim je prišel le en stroj, naprava ali aparat obratovati v proizvodne namene, se šteje, da je mirovanje obratovanja prekinjeno. Delovanje posameznih strojev, aparatov in naprav zgolj zaradi vzdrževanja ne prekine mirovanja obratovanja.
- (7) Če traja mirovanje več kot eno leto, je treba pred ponovnim obratovanjem strokovno pregledati električne naprave in o tem predložiti zavarovalnici ustrezno poročilo.
- (8) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

III. KLAUZULE O VKLJUČITVI POSAMEZNIH STVARI IN NEVARNOSTI V ZAVAROVANJE

301. Razširitev zavarovalnega kritja zaradi vdora meteorne vode

- (1) Zavarovanje krije škodo zaradi vplivov in posledic meteornih voda, ki na zavarovano nepremičnino tečejo ali vdirajo v njeno notranjost, bodisi s streh sosednjih stavb ali z lastne strehe zavarovane nepremičnine.
- (2) Zavarovanje ne krije škode:
 - 1) če je meteorna voda vdrla skozi odprtine na stavbi (zunanja okna in vrata), ki bi morale biti ustrezno zaprte;
 - 2) zaradi neustreznih konstrukcijskih rešitev balkonov, teras, vrat, oken, streh ipd.;
 - 3) zaradi neustrezne ali dotrajane hidroizolacije;
 - 4) zaradi vlažnosti temeljev, delovanja podtalnice, visoke vode ter kakršnihkoli drugih dolgotrajnih delovanj;
 - 5) zaradi slabega vzdrževanja stavb in sistema za odvod meteornih vod ter pomanjkljive zaščite pred zamašitvijo;
 - 6) zaradi poplave, izliva vode in zemeljskega plazov, kot so opredeljeni v teh ali drugih pogojih;
 - 7) zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije;
 - 8) zaradi hišne gobe;
 - 9) zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice;

- 10) na žlebovih in ceveh za odvod deževnice;
- 11) na zunanji strani zavarovane nepremičnine ter na zunanjih vratih in oknih;
- 12) ki je posledica nedokončanih gradbenih, instalacijskih ali obrtniških del;
- 13) če se je že zgodil zavarovalni primer zaradi vdora meteorne vode in zavarovanec ni izvedel ustreznih ukrepov, da ponovnega vdora meteorne vode ne bi bilo.

302. Razširitev zavarovalnega kritja zaradi teže snega

- (1) Ne glede na izključitev kritja v veljavnih Splošnih pogojih za požarno zavarovanje krije to zavarovanje fizično škodo na zavarovani zgradbi in zavarovanih premičninah v njej, če ta nastane zaradi teže snega. Krita je tudi škoda, če sneg vrže ali podre na zavarovano zgradbo kakšen predmet.
- (2) Škoda po tej klavzuli je krita le, če teža snega po m² presega 100 kg in če je nastala v manj kot 24 urah, odkar je prenehalo snežiti.
- (3) Stroškov za odstranitev snega zavarovanje ne krije.

303. Razširitev zavarovalnega kritja zaradi zlonamernih objestnih dejanj

- (1) To zavarovanje krije škodo na zunanjih delih stalno nastanjenih ali varovanih gradbenih objektov zaradi objestnih dejanj tretjih oseb. To zavarovanje se sklene na "prvi riziko".
- (2) Med poškodbe, zajete s tem zavarovanjem, se štejejo tudi razni napisi, risbe in madeži po fasadah ter drugih delih zavarovanega gradbenega objekta.
- (3) Zavarovanje ne krije škode na raznih antenah in njim pripadajoči opremi (ojačevalci, stebri, nosilci, konzole, instalacije ipd.). Poškodbe, ki jih povzročijo znana ali neznana motorna vozila, niso krite. Prav tako to zavarovanje ne krije poškodb, ki so nastale ob vlomu, ropu ali poskusu teh dejanj.

304. Razširitev zavarovalnega kritja zaradi indirektnega udara strele

- (1) Ne glede na izključitev kritja iz (2) odstavka 3. člena veljavnih Splošnih pogojev za požarno zavarovanje se s to klavzulo zagotavlja jamstvo za škodo, nastale zaradi indirektnega udara strele, ki se prenaša preko električnih in drugih vodnikov, za aparate in instalacije, navedene v polici.
- (2) Pogoji za sklenitev tega zavarovanja je, da so občutljivejši aparati, kot so telefaksi, avtomatični telefonski odzivniki, telefonske centrale ipd., varovani z instalirano prenapetostno zaščito za električno napajanje in tudi za impulzni oziroma signalni del. Sistem prenapetostne zaščite mora imeti preizkus ustreznosti, to je opravljen certifikacijski postopek za prenapetostno zaščito, ki ga je izvedla institucija, pooblaščen od USM (Urada za standardizacijo in meroslovje).

305. Razširitev zavarovalnega kritja zaradi radioaktivnega delovanja

Zavarovanje krije tudi škodo na zavarovanih stvarih zaradi delovanja radioaktivnih izotopov, če nastane v vzročni zvezi z drugo škodo, ki jo krije požarno zavarovanje. Povrnejo se tudi stroški za dekontaminacijo zavarovanih stvari.

306. Razširitev zavarovalnega kritja zaradi izliva vode iz odprtih vodovodnih pip

- (1) Zavarovanje krije tudi škodo, nastalo, če voda iz pipe, ki jo je pustila odprto tretja oseba, poškoduje zgradbo ali premičnine.

- (2) Za to zavarovalno kritje velja ista zavarovalna vsota kot pri dodatnem zavarovanju izliva vode v okviru požarnega zavarovanja.

307. Razširitev zavarovalnega kritja za poškodbo umetniških in drugih predmetov na razstavah in v muzejih

- (1) Zavarovanje krije fizične poškodbe na razstavljenih predmetih in njihovih podstavkih, ki bi nastale pri njihovem postavljanju, montaži, demontaži in prenosu na območju prostora za razstavljanje, kakor tudi v času same razstave.
- (2) Za dogodke, ki jih krije to zavarovanje, se štejejo nespretnost in malomarnost zavarovančevih pripadnikov ter zlonamernost in nerodnost obiskovalcev razstave ali muzeja.

IV. DRUGE KLAUZULE

401. Zavarovanje skic, aktov, načrtov, podatkov na podatkovnih nosilcih, modelov, kalupov in vzorcev

- (1) Za skice, akte, načrte, podatke na podatkovnih nosilcih, modele, kalupe in vzorce, ki so s posebnim dogovorom vključeni v zavarovanje, se ob zavarovalnem primeru zavarovalnina določa glede na dogovorjeno zavarovalno vsoto in način zavarovanja.
- (2) V primeru škode mora zavarovanec na podlagi verodostojnih podatkov, kot so knjigovodske evidence, računi ipd., dokazati obstoj in količino teh stvari in podatkov na nosilcih.
- (3) Če zavarovanec ne more dokazati, da teh stvari in podatkov na nosilcih ne bo obnovil v dveh letih od dneva nastanka zavarovalnega primera, zavarovalnica ob škodi povrne le vrednost materiala, iz katerega so bile te stvari izdelane oziroma vrednost samih nosilcev, na katerih so bili zapisani podatki. V dvomu zavarovalnica lahko odloži plačilo zavarovalnine za dve leti od dneva nastanka zavarovalnega primera.

402. Zavarovanje gotovine, vrednostnih papirjev in listin

- (1) Gotovina, vrednostni papirji in listine so zavarovani le, če so v zaklenjenem hranišču, ki je navedeno v polici.
- (2) Vrednostni papirji in listine morajo biti vpisani v spisek, kjer so navedeni vsi podatki, potrebni za njihovo identifikacijo. Ta spisek mora biti shranjen na varnem kraju, ki je na drugem mestu od onega, kjer so shranjeni zavarovani vrednostni papirji in listine.
- (3) Vrednostni papirji in listine so lahko zavarovane tudi za stroške javnega preklica in njihove ponovne izdaje. Če se sklene tako zavarovanje, mora biti to v polici posebej navedeno.

403. Izključitev zavarovalnega kritja za nevarnosti viharja in toče pri zavarovanju rastlinjakov, šotorov in nadstreškov

Zavarovanje ne krije škode na rastlinjakih, šotorih in platnenih nadstreških, ki jo na njih ali na premičninah v njih povzroči vihar ali toča. Krita tudi ni škoda, ki nastane zaradi zatekanja atmosferskih padavin skozi odprtine na rastlinjakih, šotorih in nadstreških.

404. Zavarovanje gozdnih cest, grajenih v enem sloju

- (1) Zavarovanje obsega tudi gozdne ceste, če so grajene iz enega samega sloja, ki je debel vsaj 30 cm.
- (2) Zavarovanje krije nastalo škodo, če je bila poškodovana najmanj tretjina debeline cestnega sloja.